

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
МО УСТЬ-АБАКАНСКИЙ ПОССОВЕТ  
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ЗНАЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ**

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
МКД	кв-л. Подгорный, 11а	Котельная подгорного квартала	0,020	0,000	0,000	0,020	0,020	21,681	0,000	21,681
ОДЗ	кв-л. Подгорный, 4б	Котельная подгорного квартала	0,015	0,000	0,000	0,015	0,015	17,223	0,000	17,223
МКД	кв-л. Подгорный, 7	Котельная подгорного квартала	0,043	0,004	0,002	0,047	0,045	46,614	4,472	51,086
МКД	кв-л. Подгорный, 7а	Котельная подгорного квартала	0,017	0,001	0,000	0,018	0,017	18,429	0,744	19,173
ИЖФ	пер. Добровольского, 3	Абаканская ТЭЦ	0,020	0,008	0,003	0,028	0,023	49,463	4,684	54,147
ИЖФ	пер. Октябрьский, 1	Абаканская ТЭЦ	0,029	0,008	0,003	0,037	0,033	72,402	4,684	77,086
ОДЗ	пер. Октябрьский, 2	Абаканская ТЭЦ	0,241	0,000	0,000	0,241	0,241	470,857	0,000	470,857
ИЖФ	пер. Октябрьский, 3	Абаканская ТЭЦ	0,021	0,008	0,003	0,029	0,024	51,937	4,684	56,620
ИЖФ	пер. Октябрьский, 5	Абаканская ТЭЦ	0,021	0,018	0,008	0,039	0,029	51,937	10,539	62,475
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 1	Абаканская ТЭЦ	0,022	0,005	0,002	0,027	0,024	53,915	3,044	56,960
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 11	Абаканская ТЭЦ	0,012	0,100	0,042	0,112	0,053	29,183	58,547	87,731
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 12	Абаканская ТЭЦ	0,014	0,100	0,042	0,114	0,055	33,388	58,547	91,935
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 13	Абаканская ТЭЦ	0,012	0,000	0,000	0,012	0,012	29,678	0,000	29,678
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 15	Абаканская ТЭЦ	0,003	0,100	0,042	0,103	0,045	7,914	58,547	66,461
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 16	Абаканская ТЭЦ	0,006	0,100	0,042	0,106	0,048	15,086	58,547	73,634
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 18	Абаканская ТЭЦ	0,005	0,100	0,042	0,105	0,046	11,871	58,547	70,419
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 19	Абаканская ТЭЦ	0,009	0,100	0,042	0,109	0,050	21,764	58,547	80,311
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 2	Абаканская ТЭЦ	0,015	0,004	0,002	0,019	0,016	36,603	2,225	38,828
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 20	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,100	0,042	0,117	0,059	43,120	58,547	101,667
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 21	Абаканская ТЭЦ	0,007	0,100	0,042	0,107	0,048	16,076	58,547	74,623
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 23	Абаканская ТЭЦ	0,008	0,100	0,042	0,108	0,049	19,291	58,547	77,838
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 3	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,001	0,001	0,018	0,017	41,549	0,703	42,252
ОДЗ	ул. 20 лет Хакасии, 4	Абаканская ТЭЦ	0,030	0,000	0,000	0,030	0,030	57,858	0,000	57,858
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 5	Абаканская ТЭЦ	0,011	0,100	0,042	0,111	0,053	27,947	58,547	86,494
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 7	Абаканская ТЭЦ	0,006	0,100	0,042	0,106	0,048	14,592	58,547	73,139
ИЖФ	ул. 20 лет Хакасии, 9	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,001	0,001	0,011	0,011	24,732	0,703	25,434
МКД	ул. 22 Партсъезда, 14	Абаканская ТЭЦ	0,016	0,001	0,000	0,016	0,016	39,076	0,351	39,427
МКД	ул. 22 Партсъезда, 15	Абаканская ТЭЦ	0,041	0,005	0,002	0,046	0,043	101,400	2,640	104,040
МКД	ул. 22 Партсъезда, 18	Абаканская ТЭЦ	0,060	0,009	0,004	0,069	0,064	149,132	5,287	154,419
МКД	ул. 22 Партсъезда, 20	Абаканская ТЭЦ	0,043	0,005	0,002	0,048	0,045	107,336	2,816	110,152
МКД	ул. 22 Партсъезда, 22	Абаканская ТЭЦ	0,039	0,002	0,001	0,041	0,040	96,454	1,411	97,865
МКД	ул. 22 Партсъезда, 24	Абаканская ТЭЦ	0,039	0,003	0,001	0,042	0,040	96,454	1,938	98,392
МКД	ул. 22 Партсъезда, 26	Абаканская ТЭЦ	0,040	0,006	0,003	0,046	0,042	98,185	3,525	101,709
ИЖФ	ул. 30 лет Победы, 10	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,009	0,004	0,026	0,021	41,549	5,269	46,819
МКД	ул. 30 лет Победы, 11	Абаканская ТЭЦ	0,028	0,002	0,001	0,030	0,029	69,249	1,124	70,373

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
ИЖФ	ул. 30 лет Победы, 12	Абаканская ТЭЦ	0,013	0,100	0,042	0,113	0,054	31,162	58,547	89,709
ОДЗ	ул. 30 лет Победы, 13	Абаканская ТЭЦ	0,127	0,000	0,000	0,127	0,127	247,620	0,000	247,620
МКД	ул. 30 лет Победы, 14	Абаканская ТЭЦ	0,055	0,019	0,008	0,074	0,063	135,540	11,124	146,664
МКД	ул. 30 лет Победы, 15	Абаканская ТЭЦ	0,050	0,023	0,010	0,073	0,060	124,400	13,349	137,749
МКД	ул. 30 лет Победы, 2	Абаканская ТЭЦ	0,056	0,014	0,006	0,070	0,062	139,487	8,197	147,683
ОДЗ	ул. 30 лет Победы, 3/А	Абаканская ТЭЦ	0,024	0,000	0,000	0,024	0,024	46,665	0,000	46,665
ОДЗ	ул. 30 лет Победы, 4	Абаканская ТЭЦ	0,029	0,004	0,002	0,033	0,030	55,834	1,158	56,992
МКД	ул. 30 лет Победы, 5	Абаканская ТЭЦ	0,054	0,023	0,010	0,077	0,063	132,809	13,349	146,158
МКД	ул. 30 лет Победы, 6	Абаканская ТЭЦ	0,047	0,018	0,007	0,065	0,055	116,981	10,421	127,402
ОДЗ	ул. 30 лет Победы, 6/А	Абаканская ТЭЦ	0,263	0,000	0,000	0,263	0,263	513,953	0,000	513,953
МКД	ул. 30 лет Победы, 7	Абаканская ТЭЦ	0,055	0,019	0,008	0,074	0,063	135,777	11,124	146,901
МКД	ул. 30 лет Победы, 8	Абаканская ТЭЦ	0,048	0,018	0,007	0,066	0,055	118,465	10,421	128,886
МКД	ул. 30 лет Победы, 9	Абаканская ТЭЦ	0,050	0,018	0,007	0,068	0,058	123,906	10,421	134,327
ОДЗ	ул. Базарная, 4В	Абаканская ТЭЦ	0,024	0,000	0,000	0,024	0,024	46,143	0,000	46,143
МКД	ул. Волкова, 11	Абаканская ТЭЦ	0,086	0,048	0,020	0,134	0,106	212,693	28,103	240,795
МКД	ул. Волкова, 13	Абаканская ТЭЦ	0,087	0,048	0,020	0,135	0,107	215,166	28,103	243,269
ОДЗ	ул. Волкова, 15	Абаканская ТЭЦ	0,099	0,011	0,005	0,110	0,103	193,058	2,941	196,000
ИЖФ	ул. Волкова, 17	Абаканская ТЭЦ	0,020	0,004	0,002	0,024	0,022	49,463	2,342	51,805
ИЖФ	ул. Волкова, 19	Абаканская ТЭЦ	0,021	0,004	0,002	0,025	0,023	51,937	2,342	54,278
ИЖФ	ул. Волкова, 2	Абаканская ТЭЦ	0,021	0,004	0,002	0,025	0,023	51,937	2,342	54,278
ИЖФ	ул. Волкова, 21	Абаканская ТЭЦ	0,026	0,008	0,003	0,034	0,029	64,302	4,684	68,986
ИЖФ	ул. Волкова, 23А	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,008	0,003	0,018	0,013	24,732	4,684	29,415
ИЖФ	ул. Волкова, 25	Абаканская ТЭЦ	0,000	0,008	0,003	0,008	0,003	0,000	4,684	4,684
ИЖФ	ул. Волкова, 27	Абаканская ТЭЦ	0,000	0,008	0,003	0,008	0,003	0,000	4,684	4,684
МКД	ул. Волкова, 3	Абаканская ТЭЦ	0,086	0,048	0,020	0,134	0,106	212,693	28,103	240,795
ИЖФ	ул. Волкова, 4	Абаканская ТЭЦ	0,000	0,008	0,003	0,008	0,003	0,000	4,684	4,684
МКД	ул. Волкова, 5	Абаканская ТЭЦ	0,089	0,029	0,012	0,118	0,101	220,112	16,979	237,091
ОДЗ	ул. Волкова, 6	Абаканская ТЭЦ	0,033	0,000	0,000	0,033	0,033	64,701	0,000	64,701
Производственные здания промышленных предприятий	ул. Волкова, 6Б	Абаканская ТЭЦ	0,123	0,010	0,004	0,134	0,128	305,167	5,937	311,104
МКД	ул. Волкова, 7	Абаканская ТЭЦ	0,088	0,033	0,014	0,121	0,102	217,639	19,321	236,960
МКД	ул. Волкова, 8	Абаканская ТЭЦ	0,238	0,062	0,026	0,300	0,264	588,615	36,299	624,914
МКД	ул. Волкова, 9	Абаканская ТЭЦ	0,087	0,024	0,010	0,111	0,097	215,166	14,051	229,217
ОДЗ	ул. Гагарина, 2	Абаканская ТЭЦ	0,089	0,000	0,000	0,089	0,089	173,768	0,000	173,768
МКД	ул. Гидролизная, 1	Абаканская ТЭЦ	0,060	0,030	0,013	0,090	0,072	147,401	17,798	165,199
МКД	ул. Гидролизная, 10	Абаканская ТЭЦ	0,060	0,003	0,001	0,062	0,061	147,896	1,516	149,411
МКД	ул. Гидролизная, 12	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,019	0,008	0,088	0,076	169,098	11,260	180,358

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
МКД	ул. Гидролизная, 14	Абаканская ТЭЦ	0,037	0,020	0,009	0,057	0,045	91,013	11,944	102,956
МКД	ул. Гидролизная, 16	Абаканская ТЭЦ	0,042	0,019	0,008	0,061	0,050	102,884	11,124	114,008
МКД	ул. Гидролизная, 18	Абаканская ТЭЦ	0,038	0,020	0,009	0,059	0,047	94,228	11,944	106,171
ОДЗ	ул. Гидролизная, 1А	Абаканская ТЭЦ	0,141	0,009	0,004	0,151	0,145	276,573	2,577	279,150
МКД	ул. Гидролизная, 1Б	Абаканская ТЭЦ	0,060	0,013	0,005	0,073	0,065	147,896	7,494	155,390
ИЖФ	ул. Гидролизная, 26	Абаканская ТЭЦ	0,005	0,001	0,000	0,005	0,005	11,129	0,351	11,481
МКД	ул. Гидролизная, 3	Абаканская ТЭЦ	0,060	0,029	0,012	0,090	0,072	149,132	17,096	166,228
ИЖФ	ул. Гидролизная, 30	Абаканская ТЭЦ	0,005	0,002	0,001	0,007	0,006	11,871	1,112	12,984
МКД	ул. Гидролизная, 4	Абаканская ТЭЦ	0,067	0,013	0,006	0,081	0,073	166,692	7,787	174,479
МКД	ул. Гидролизная, 5	Абаканская ТЭЦ	0,045	0,033	0,014	0,078	0,059	88,545	8,955	97,501
МКД	ул. Гидролизная, 6	Абаканская ТЭЦ	0,079	0,030	0,013	0,109	0,092	195,133	17,798	212,932
МКД	ул. Гидролизная, 7	Абаканская ТЭЦ	0,044	0,038	0,016	0,082	0,060	108,820	22,424	131,243
МКД	ул. Гидролизная, 8	Абаканская ТЭЦ	0,085	0,039	0,016	0,124	0,101	210,220	23,068	233,287
ОДЗ	ул. Гидролизная, 9	Абаканская ТЭЦ	0,130	0,000	0,000	0,130	0,130	253,277	0,000	253,277
ОДЗ	ул. Гидролизная, 9	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,000	0,000	0,010	0,010	19,816	0,060	19,876
ИЖФ	ул. Дзержинского, 10	Абаканская ТЭЦ	0,014	0,016	0,007	0,030	0,021	34,624	9,250	43,875
ИЖФ	ул. Дзержинского, 12	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,004	0,002	0,022	0,020	45,012	2,225	47,237
ОДЗ	ул. Дзержинского, 7	Абаканская ТЭЦ	0,639	0,027	0,011	0,666	0,651	1249,768	7,311	1257,078
ОДЗ	ул. Дзержинского, 9	Абаканская ТЭЦ	0,035	0,017	0,007	0,052	0,042	69,200	4,528	73,728
ИЖФ	ул. Добровольского, 1	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,004	0,002	0,022	0,020	44,517	2,342	46,859
МКД	ул. Добровольского, 11	Абаканская ТЭЦ	0,084	0,022	0,009	0,106	0,093	207,746	12,880	220,627
МКД	ул. Добровольского, 13	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,004	0,002	0,022	0,020	44,517	2,342	46,859
ОДЗ	ул. Добровольского, 14	Абаканская ТЭЦ	0,428	0,046	0,019	0,474	0,447	836,778	12,560	849,338
МКД	ул. Добровольского, 15	Абаканская ТЭЦ	0,088	0,044	0,018	0,132	0,106	217,639	25,761	243,400
ОДЗ	ул. Добровольского, 15А	Абаканская ТЭЦ	0,023	0,000	0,000	0,023	0,023	45,260	0,000	45,260
МКД	ул. Добровольского, 17	Абаканская ТЭЦ	0,164	0,048	0,020	0,212	0,184	405,600	28,103	433,703
МКД	ул. Добровольского, 19	Абаканская ТЭЦ	0,175	0,057	0,024	0,232	0,199	432,805	33,372	466,177
ОДЗ	ул. Добровольского, 1В	Абаканская ТЭЦ	0,473	0,339	0,141	0,812	0,614	924,548	91,995	1016,543
МКД	ул. Добровольского, 21	Абаканская ТЭЦ	0,184	0,015	0,006	0,199	0,190	455,063	8,899	463,963
МКД	ул. Добровольского, 23	Абаканская ТЭЦ	0,131	0,066	0,028	0,197	0,159	323,985	38,641	362,627
ИЖФ	ул. Добровольского, 3	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,008	0,003	0,026	0,021	44,517	4,684	49,201
Производственные здания промышленных предприятий		Абаканская ТЭЦ								
	ул. Добровольского, 4		0,280	0,000	0,000	0,280	0,280	692,488	0,000	692,488
	ИЖФ ул. Добровольского, 5	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,008	0,003	0,026	0,021	44,517	4,684	49,201
	ИЖФ ул. Добровольского, 7	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,008	0,003	0,026	0,021	44,517	4,684	49,201
	ИЖФ ул. Добровольского, 8А	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,100	0,042	0,200	0,142	247,317	58,547	305,864
МКД	ул. Добровольского, 9	Абаканская ТЭЦ	0,123	0,018	0,008	0,141	0,131	304,902	10,539	315,441

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
МКД	ул. Карла Маркса, 1	Абаканская ТЭЦ	0,049	0,036	0,015	0,085	0,064	121,185	21,077	142,262
ОДЗ	ул. Карла Маркса, 11А	Абаканская ТЭЦ	0,065	0,000	0,000	0,065	0,065	126,530	0,000	126,530
МКД	ул. Карла Маркса, 3	Абаканская ТЭЦ	0,049	0,022	0,009	0,071	0,058	121,185	12,880	134,066
МКД	ул. Карла Маркса, 5	Абаканская ТЭЦ	0,050	0,013	0,005	0,063	0,055	123,659	7,611	131,270
МКД	ул. Карла Маркса, 6	Абаканская ТЭЦ	0,049	0,007	0,003	0,056	0,052	121,185	4,098	125,284
ОДЗ	ул. Кирова, 1	Абаканская ТЭЦ	0,022	0,000	0,000	0,022	0,022	42,775	0,000	42,775
ОДЗ	ул. Кирова, 3	Абаканская ТЭЦ	0,040	0,000	0,000	0,040	0,040	78,772	0,000	78,772
ОДЗ	ул. Кирова, 38	Абаканская ТЭЦ	0,525	0,000	0,000	0,525	0,525	1025,757	0,000	1025,757
МКД	ул. Кошевого, 32	Абаканская ТЭЦ	0,016	0,001	0,000	0,017	0,017	40,560	0,351	40,911
ИЖФ	ул. Крупская, 1	Абаканская ТЭЦ	0,005	0,001	0,001	0,006	0,005	12,119	0,703	12,821
ИЖФ	ул. Крупская, 3	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,004	0,002	0,013	0,011	23,742	2,225	25,967
ИЖФ	ул. Крупская, 4	Абаканская ТЭЦ	0,009	0,001	0,000	0,010	0,010	18,002	0,282	18,285
ИЖФ	ул. Крупская, 5	Абаканская ТЭЦ	0,004	0,100	0,042	0,104	0,045	8,656	58,547	67,203
ИЖФ	ул. Крупская, 6	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,003	0,001	0,020	0,018	41,797	1,522	43,319
ОДЗ	ул. Ленина, 2	Абаканская ТЭЦ	0,026	0,003	0,001	0,029	0,027	50,649	0,850	51,499
МКД	ул. Микрорайон, 10	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,003	0,076	0,071	167,434	4,754	172,188
МКД	ул. Микрорайон, 11	Абаканская ТЭЦ	0,052	0,009	0,004	0,061	0,056	129,347	5,105	134,452
МКД	ул. Микрорайон, 12	Абаканская ТЭЦ	0,051	0,010	0,004	0,061	0,055	127,121	5,638	132,759
ОДЗ	ул. Микрорайон, 13	Абаканская ТЭЦ	0,029	0,000	0,000	0,029	0,029	56,685	0,000	56,685
ОДЗ	ул. Микрорайон, 13	Абаканская ТЭЦ	0,023	0,000	0,000	0,023	0,023	45,055	0,000	45,055
МКД	ул. Микрорайон, 2	Абаканская ТЭЦ	0,069	0,008	0,003	0,076	0,072	169,660	4,578	174,238
МКД	ул. Микрорайон, 3	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,004	0,077	0,072	168,670	4,930	173,600
МКД	ул. Микрорайон, 4	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,004	0,076	0,071	167,434	4,930	172,363
МКД	ул. Микрорайон, 5	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,003	0,075	0,071	167,681	4,403	172,084
МКД	ул. Микрорайон, 6	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,003	0,076	0,071	167,434	4,754	172,188
МКД	ул. Микрорайон, 7	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,009	0,004	0,077	0,072	168,670	5,287	173,957
МКД	ул. Микрорайон, 8	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,009	0,004	0,077	0,072	168,670	5,105	173,776
ОДЗ	ул. Микрорайон, 8/ряд 1 участок 1	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,000	0,000	0,010	0,010	19,156	0,016	19,172
МКД	ул. Микрорайон, 9	Абаканская ТЭЦ	0,068	0,008	0,003	0,077	0,072	169,165	4,754	173,919
МКД	ул. Мира, 37	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,000	0,000	0,017	0,017	40,807	0,176	40,983
ОДЗ	ул. Мира, 40 А	Абаканская ТЭЦ	0,073	0,000	0,000	0,073	0,073	143,295	0,043	143,339
МКД	ул. Мира, 42	Абаканская ТЭЦ	0,071	0,005	0,002	0,075	0,072	174,359	2,640	176,999
МКД	ул. Мира, 44	Абаканская ТЭЦ	0,138	0,016	0,007	0,154	0,145	341,050	9,332	350,383
ОДЗ	ул. Мира, 44 а	Абаканская ТЭЦ	0,262	0,000	0,000	0,262	0,262	512,156	0,000	512,156
ОДЗ	ул. Октябрьская, 10	Абаканская ТЭЦ	0,083	0,000	0,000	0,083	0,083	162,263	0,000	162,263
МКД	ул. Октябрьская, 10а	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,100	0,042	0,200	0,142	247,317	58,547	305,864
ИЖФ	ул. Октябрьская, 12	Абаканская ТЭЦ	0,023	0,006	0,003	0,029	0,026	56,883	3,513	60,396
ОДЗ	ул. Октябрьская, 15А	Абаканская ТЭЦ	0,047	0,000	0,000	0,047	0,047	91,057	0,000	91,057
ОДЗ	ул. Октябрьская, 16	Абаканская ТЭЦ	0,049	0,000	0,000	0,049	0,049	95,021	0,000	95,021
ОДЗ	ул. Октябрьская, 17а	Абаканская ТЭЦ	0,180	0,000	0,000	0,180	0,180	351,836	0,000	351,836
ОДЗ	ул. Октябрьская, 17Б	Абаканская ТЭЦ	0,164	0,002	0,001	0,166	0,165	320,206	0,602	320,808
ОДЗ	ул. Октябрьская, 17Г	Абаканская ТЭЦ	0,067	0,000	0,000	0,067	0,067	130,774	0,000	130,774

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
ОДЗ	ул. Октябрьская, 18	Абаканская ТЭЦ	0,207	0,012	0,005	0,219	0,212	404,659	3,256	407,915
ОДЗ	ул. Октябрьская, 18/1	Абаканская ТЭЦ	0,130	0,000	0,000	0,130	0,130	253,828	0,000	253,828
ОДЗ	ул. Октябрьская, 18А	Абаканская ТЭЦ	0,107	0,022	0,009	0,129	0,116	208,887	6,049	214,937
ОДЗ	ул. Октябрьская, 1Г	Абаканская ТЭЦ	0,024	0,004	0,002	0,029	0,026	47,302	1,194	48,496
ОДЗ	ул. Октябрьская, 20А	Абаканская ТЭЦ	0,038	0,000	0,000	0,038	0,038	74,767	0,000	74,767
ИЖФ	ул. Октябрьская, 21а-2	Абаканская ТЭЦ	0,014	0,001	0,000	0,015	0,014	35,025	0,351	35,376
ОДЗ	ул. Октябрьская, 29В	Абаканская ТЭЦ	0,042	0,000	0,000	0,042	0,042	82,373	0,000	82,373
МКД	ул. Октябрьская, 3	Абаканская ТЭЦ	0,059	0,040	0,017	0,099	0,076	145,917	23,419	169,336
ИЖФ	ул. Октябрьская, 3/1	Абаканская ТЭЦ	0,000	0,011	0,005	0,011	0,005	0,000	6,440	6,440
ОДЗ	ул. Октябрьская, 32	Абаканская ТЭЦ	0,038	0,004	0,002	0,042	0,040	74,546	0,977	75,523
ОДЗ	ул. Октябрьская, 32А	Абаканская ТЭЦ	0,006	0,000	0,000	0,006	0,006	10,811	0,000	10,811
ИЖФ	ул. Октябрьская, 5	Абаканская ТЭЦ	0,000	0,018	0,008	0,018	0,008	0,000	10,539	10,539
ИЖФ	ул. Октябрьская, 5А	Абаканская ТЭЦ	0,013	0,008	0,003	0,021	0,016	32,151	4,684	36,835
ИЖФ	ул. Октябрьская, 5В	Абаканская ТЭЦ	0,023	0,008	0,003	0,031	0,026	56,883	4,684	61,567
МКД	ул. Октябрьская, 6	Абаканская ТЭЦ	0,054	0,013	0,005	0,067	0,059	133,551	7,611	141,162
МКД	ул. Октябрьская, 8	Абаканская ТЭЦ	0,054	0,018	0,008	0,072	0,062	133,551	10,539	144,090
МКД	ул. Перспективная, 1	Абаканская ТЭЦ	0,235	0,465	0,194	0,700	0,429	581,096	272,011	853,107
МКД	ул. Перспективная, 3	Абаканская ТЭЦ	0,061	0,037	0,016	0,098	0,076	149,822	21,780	171,602
ИЖФ	ул. Пионерская, 22	Абаканская ТЭЦ	0,008	0,100	0,042	0,108	0,050	20,033	58,547	78,580
ИЖФ	ул. Пионерская, 22-2а	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,000	0,000	0,100	0,100	195,465	0,000	195,465
ИЖФ	ул. Пионерская, 23	Абаканская ТЭЦ	0,008	0,100	0,042	0,108	0,049	18,549	58,547	77,096
ИЖФ	ул. Пионерская, 25	Абаканская ТЭЦ	0,016	0,012	0,005	0,028	0,021	39,868	7,026	46,893
ИЖФ	ул. Пионерская, 27	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,000	0,000	0,100	0,100	247,317	0,000	247,317
ИЖФ	ул. Пионерская, 28	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,004	0,002	0,014	0,012	24,732	2,225	26,957
ИЖФ	ул. Пионерская, 29	Абаканская ТЭЦ	0,020	0,000	0,000	0,020	0,020	48,227	0,000	48,227
ИЖФ	ул. Пионерская, 31	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,004	0,002	0,014	0,011	24,484	2,225	26,709
ИЖФ	ул. Пионерская, 32	Абаканская ТЭЦ	0,015	0,002	0,001	0,016	0,015	35,861	1,112	36,973
МКД	ул. Пионерская, 34	Абаканская ТЭЦ	0,088	0,053	0,022	0,141	0,110	216,402	31,264	247,667
ОДЗ	ул. Пионерская, 34 Б	Абаканская ТЭЦ	0,076	0,021	0,009	0,097	0,085	149,163	5,609	154,772
ИЖФ	ул. Пионерская, 35	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,100	0,042	0,110	0,051	23,495	58,547	82,042
МКД	ул. Пионерская, 36	Абаканская ТЭЦ	0,056	0,017	0,007	0,073	0,063	139,240	9,719	148,958
ОДЗ	ул. Пионерская, 37	Абаканская ТЭЦ	0,032	0,000	0,000	0,032	0,032	63,282	0,000	63,282
МКД	ул. Пионерская, 38	Абаканская ТЭЦ	0,091	0,029	0,012	0,120	0,103	223,822	17,096	240,918
МКД	ул. Пионерская, 39	Абаканская ТЭЦ	0,054	0,010	0,004	0,063	0,058	132,809	5,562	138,371
МКД	ул. Пионерская, 41	Абаканская ТЭЦ	0,064	0,030	0,013	0,095	0,077	159,025	17,798	176,823
ОДЗ	ул. Пионерская, 41А	Абаканская ТЭЦ	0,007	0,000	0,000	0,007	0,007	13,683	0,000	13,683
МКД	ул. Пионерская, 41А	Абаканская ТЭЦ	0,189	0,031	0,013	0,220	0,201	466,225	18,208	484,433
МКД	ул. Пионерская, 43	Абаканская ТЭЦ	0,345	0,107	0,045	0,452	0,389	852,007	62,880	914,887
МКД	ул. Пионерская, 45	Абаканская ТЭЦ	0,230	0,064	0,026	0,294	0,257	569,324	37,178	606,501
МКД	ул. Пионерская, 47	Абаканская ТЭЦ	0,394	0,011	0,004	0,405	0,399	975,577	6,247	981,824
МКД	ул. Пионерская, 47 А	Абаканская ТЭЦ	0,211	0,051	0,021	0,262	0,232	522,086	29,742	551,828
МКД	ул. Пионерская, 49	Абаканская ТЭЦ	0,242	0,070	0,029	0,313	0,272	599,504	41,250	640,754
ОДЗ	ул. Пионерская, 49 Б	Абаканская ТЭЦ	0,174	0,035	0,014	0,209	0,189	340,167	9,439	349,606

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
МКД	ул. Пионерская, 49А	Абаканская ТЭЦ	0,378	0,104	0,043	0,482	0,422	936,058	60,889	996,947
МКД	ул. Пионерская, 51	Абаканская ТЭЦ	0,387	0,286	0,119	0,673	0,506	956,870	167,328	1124,198
МКД	ул. Пионерская, 51/3	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,100	0,042	0,200	0,142	247,317	58,547	305,864
МКД	ул. Пирятинской Дивизии, 1	Абаканская ТЭЦ	0,438	0,141	0,059	0,579	0,497	1083,249	82,552	1165,801
МКД	ул. Пирятинской Дивизии, 3	Абаканская ТЭЦ	0,443	0,141	0,059	0,584	0,502	1095,615	82,552	1178,166
МКД	ул. Пирятинской Дивизии, 5	Абаканская ТЭЦ	0,441	0,139	0,058	0,580	0,499	1090,668	81,381	1172,049
ОДЗ	ул. Пирятинской Дивизии, 7	Абаканская ТЭЦ	0,017	0,021	0,009	0,039	0,026	34,171	5,723	39,894
МКД	ул. Пирятинской Дивизии, 7	Абаканская ТЭЦ	0,418	0,132	0,055	0,550	0,473	1033,785	77,282	1111,068
ИЖФ	ул. Проточная, 10	Абаканская ТЭЦ	0,018	0,001	0,000	0,019	0,018	44,517	0,351	44,868
ИЖФ	ул. Проточная, 12	Абаканская ТЭЦ	0,019	0,008	0,003	0,027	0,022	46,990	4,684	51,674
МКД	ул. Рабочая, 1	Абаканская ТЭЦ	0,047	0,020	0,009	0,068	0,056	116,981	11,944	128,925
ИЖФ	ул. Рабочая, 3	Абаканская ТЭЦ	0,021	0,006	0,003	0,027	0,023	50,947	3,747	54,694
МКД	ул. Рабочая, 5	Абаканская ТЭЦ	0,079	0,019	0,008	0,098	0,087	195,628	11,183	206,810
МКД	ул. Саянская, 10	Абаканская ТЭЦ	0,045	0,005	0,002	0,050	0,047	111,293	2,640	113,933
МКД	ул. Саянская, 12	Абаканская ТЭЦ	0,045	0,005	0,002	0,050	0,047	111,293	2,640	113,933
МКД	ул. Саянская, 14	Абаканская ТЭЦ	0,045	0,004	0,002	0,049	0,047	111,293	2,465	113,758
МКД	ул. Саянская, 16	Абаканская ТЭЦ	0,040	0,004	0,002	0,044	0,041	98,185	2,465	100,650
МКД	ул. Спортивная, 1	Абаканская ТЭЦ	0,071	0,033	0,014	0,104	0,085	176,337	19,321	195,658
МКД	ул. Спортивная, 10	Абаканская ТЭЦ	0,235	0,089	0,037	0,324	0,272	581,240	52,341	633,581
МКД	ул. Спортивная, 12	Абаканская ТЭЦ	0,113	0,038	0,016	0,151	0,129	278,726	22,511	301,238
МКД	ул. Спортивная, 2	Абаканская ТЭЦ	0,389	0,135	0,056	0,524	0,445	961,616	79,215	1040,830
МКД	ул. Спортивная, 3	Абаканская ТЭЦ	0,104	0,043	0,018	0,147	0,122	256,220	25,292	281,513
МКД	ул. Спортивная, 4	Абаканская ТЭЦ	0,234	0,084	0,035	0,318	0,269	579,464	49,121	628,585
ОДЗ	ул. Спортивная, 4/2Н	Абаканская ТЭЦ	0,033	0,000	0,000	0,033	0,033	64,503	0,000	64,503
МКД	ул. Спортивная, 5	Абаканская ТЭЦ	0,194	0,064	0,027	0,258	0,221	480,290	37,587	517,877
МКД	ул. Спортивная, 6	Абаканская ТЭЦ	0,275	0,113	0,047	0,388	0,322	679,222	66,177	745,399
ОДЗ	ул. Спортивная, 7	Абаканская ТЭЦ	0,043	0,000	0,000	0,043	0,043	83,878	0,000	83,878
МКД	ул. Спортивная, 8	Абаканская ТЭЦ	0,375	0,127	0,053	0,502	0,428	926,450	74,414	1000,863
ИЖФ	ул. Трудовая, 10	Абаканская ТЭЦ	0,007	0,001	0,001	0,008	0,008	17,312	0,703	18,015
ИЖФ	ул. Трудовая, 11	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,100	0,042	0,110	0,052	25,226	58,547	83,774
ОДЗ	ул. Трудовая, 13	Абаканская ТЭЦ	0,039	0,000	0,000	0,039	0,039	75,361	0,000	75,361
ИЖФ	ул. Трудовая, 3	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,100	0,042	0,110	0,052	25,226	58,547	83,774
ИЖФ	ул. Трудовая, 4	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,001	0,001	0,011	0,011	24,979	0,703	25,682
ИЖФ	ул. Трудовая, 6	Абаканская ТЭЦ	0,012	0,001	0,001	0,013	0,013	30,173	0,703	30,875
ИЖФ	ул. Трудовая, 7	Абаканская ТЭЦ	0,010	0,100	0,042	0,110	0,052	24,732	58,547	83,279
ИЖФ	ул. Трудовая, 8	Абаканская ТЭЦ	0,005	0,001	0,001	0,006	0,006	12,366	0,703	13,068
МКД	ул. Урицкого, 4А	Абаканская ТЭЦ	0,065	0,000	0,000	0,065	0,065	161,617	0,000	161,617
МКД	ул. Урицкого, 6	Абаканская ТЭЦ	0,055	0,011	0,005	0,066	0,060	136,024	6,440	142,465
МКД	ул. Урицкого, 8	Абаканская ТЭЦ	0,051	0,009	0,004	0,060	0,055	126,132	5,269	131,401
МКД	ул. Щорса, 39	Абаканская ТЭЦ	0,084	0,005	0,002	0,089	0,086	207,252	2,816	210,068
МКД	ул. Щорса, 41	Абаканская ТЭЦ	0,097	0,005	0,002	0,102	0,099	240,392	2,816	243,208
МКД	ул. Щорса, 43	Абаканская ТЭЦ	0,100	0,005	0,002	0,105	0,102	247,070	2,816	249,886
МКД	ул. Щорса, 45	Абаканская ТЭЦ	0,119	0,005	0,002	0,125	0,122	295,049	3,170	298,220

Назначение объекта	Адрес объекта	Источник теплоснабжения	Нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Нагрузка ГВС макс.ч., Гкал/ч	Нагрузка ГВС ср.ч., Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом макс.ч. ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка с учетом ср.ч. ГВС, Гкал/ч	Расчетное потребление на отопление и вентиляцию, Гкал	Расчетное потребление на ГВС, Гкал	Расчетное потребление, Гкал
МКД	ул. Щорса, 47	Абаканская ТЭЦ	0,261	0,026	0,011	0,286	0,271	644,756	14,971	659,726
ОДЗ	ул. Щорса, 47 Б	Абаканская ТЭЦ	0,037	0,000	0,000	0,037	0,037	72,126	0,000	72,126
МКД	ул. Щорса, 49	Абаканская ТЭЦ	0,108	0,004	0,002	0,112	0,110	267,844	2,114	269,958
МКД	ул. Щорса, 51	Абаканская ТЭЦ	0,099	0,004	0,002	0,103	0,101	245,339	2,114	247,452
МКД	ул. Щорса, 53	Абаканская ТЭЦ	0,099	0,004	0,002	0,103	0,101	244,844	2,114	246,957
МКД	ул. Щорса, 55	Абаканская ТЭЦ	0,144	0,005	0,002	0,150	0,146	356,384	3,170	359,554